



FV4310



EN Instruction manual
DE Bedienungsanleitung
NL Gebruiksaanwijzing
FR Manuel d'utilisation
Manufacturer
 Siterwell Electronics CO., Limited
 No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
 Ningbo, Zhejiang Province, China 315034

Importer:
 ELRO Europe | www.elro.eu
 Postbus 9607 - Box E800
 1006 GC Amsterdam The Netherlands


CE 0359
 DoP: FV4310-01
 19 FV4310
 Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008
 EN 50291-1:2010 + A1:2012



EU - QUALITY



Activation switch
 Aktivierungsschalter
 Interrupteur d'activation



EN - INSTRUCTION MANUAL

Congratulations with the purchase of this ELRO smoke & carbon monoxide detector!
 Read these instructions carefully and store them in a safe place for future usage.

WARNINGS

- The installation of a carbon monoxide detector should not be used as a substitute for proper installation, use and maintenance of fuel burning appliances including appropriate ventilation and exhaustsystems.
- Risk of electric shock or malfunction if the apparatus is tampered with.
- The following substances can affect the sensor and may cause false alarms: methane, propane, isobutene, isopropanol, ethylene, benzene, toluene, ethyl acetate, hydrogen sulphide, sulphur dioxide, alcohol based products, paints, thinner, solvents, adhesives, hair sprays, after shaves, perfumes and some cleaning agents.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the wall/ceiling in accordance with the installation instructions.
- Apparatus should be installed by a competent person.
- Batteries should not be exposed to excessive heat, such as sunshine or fire.

Product overview

- Power indicator (green LED)
- Fault indicator (yellow LED)
- Alarm indicator (red LED)
- Test/silence button
- Alarm sounder

Activate your smoke & carbon monoxide detector

The detector contains a sealed battery with a lifetime of 10 years and will be activated automatically when the alarm is attached to the mounting plate for the first time. After activation, all three LEDs will light up and a beep will sound. The green LED will flash every 2 seconds for 40 seconds to indicate that the device is in the preparation state. After this, the green LED will flash every 40 seconds to indicate that the device is functioning properly.

Where to install your detector

Potential sources of carbon monoxide are: wood-burning stoves, gas boilers and fires, gas hobs, oil and coal burning appliances, portable gas heaters, barbecues etc.

In which room should you install a detector?

- A smoke & carbon monoxide detector should be installed:
 - In every bedroom (especially in children's rooms).
 - In hallways and escape rooms.
 - In every room containing a fuel-burning appliance.
 - In every room where not much time is spent and the alarm sound from other apparatuses may not be heard.
- If the number of available apparatuses is limited, then choose for the room where:
 - A flueless or open-flued appliance is located.
 - The most time is spent.
- In case of bedsit (single room serving as both living room and bedroom): Locate the apparatus as far as possible from the cooking appliances and near the sleeping area.
- If the appliance is installed in a room not normally frequented (for example a boiler room), then the apparatus should be positioned so that the alarm may be heard more easily.

Where in the room should a detector be installed?

- In rooms with a fuel-burning appliance:
 - Between 1-3 m distance away from the potential source of carbon monoxide.
 - If there is a partition in the room: At the same side of the partition as the potential source of carbon monoxide.
- In rooms without a fuel-burning appliance (such as sleeping rooms/hall ways:
 - Relatively close to the breathing zones of occupants.
- If mounted on the wall:
 - Close to the ceiling, but at least 150 mm away from ceiling.
 - At a height greater than the height of any door or window.
- If mounted on the ceiling:
 - At least 50 cm away from any wall or objects.

Where should a detector not be installed?

- In an enclosed space or on a location where the air flow may be obstructed (in a closet / behind a curtain or furniture).
- Directly above a sink.
- Next to a door, window or air conditioning.
- Next to an extractor fan.
- In areas where the temperature gets < 0°C or > 40°C.
- In areas where dirt or dust may block the sensor.
- In a damp/humid location (such as a bathroom).
- In the immediate vicinity of cooking appliances.
- On a location where the LED indicator may not be visible.

Mounting the device

- Remove the mounting plate from the device.
- Place the mounting plate on the desired installation location and mark where the holes should be drilled.
- Drill two holes with a diameter of 5 millimetres.
- Push the plastic plugs into the holes.
- Insert the screws into the mounting plate, and tighten them firmly into the plugs.
- Place the device on the mounting bracket and secure it by turning it clockwise.
- When it's properly tightened, the device generates a beep.
- Test the correct operation of your device by pressing the test button. If no sound is generated, the device is not functioning properly and should not be used.

What to do if carbon monoxide is detected?

- If the device gives a carbon monoxide alarm, please take the following actions:
 - Keep calm and open all doors and windows. Stop using fuel-burning appliances and turn them off.
 - If the alarm continues, evacuate the building. Leave all doors and windows open, and do not enter again before the alarm has stopped.
 - Get medical help for anyone who is suffering the effects of carbon monoxide poisoning.
 - Contact the appropriate maintenance agency. Do not use fuel-burning appliances until they are checked by a competent person.

Alarm silence mode


When the device has detected smoke and turns into the alarm mode, you can mute the alarm for a minimum of 5 minutes and a maximum 15 minutes by pressing the test button. After that, the device automatically resets and returns into the normal operation mode. If it still detects smoke the device will turn into the alarm mode again. **WARNING:** Before using the alarm silence facility, always identify the cause of the alarm and make sure that the circumstances are safe.

Maintenance

- Test**
 - Test the device monthly by pressing the test button. If the device functions properly, the red LED-light will flash 4 times and it will beep simultaneously. If you do not hear a beep or see a light after pressing the test button, the device is not functioning correctly and should be replaced as soon as possible!
- Battery**
 - When the battery is running low, the device will indicate this with a repetitive beep and flash for approximately 30 days. **WARNING:** This device is equipped with a non-replaceable battery. When this warning occurs, replace the device as soon as possible! The acoustic low battery warning signal can be muted for 9 hours by pressing the test button. The device is still functioning and able to detect smoke and carbon monoxide when it's in this mode.
- Cleaning**
 - Once a month: Remove the device from the mounting plate and dust it with a soft brush or cloth. After cleaning, always test device by pressing the test button.
- Fault warning**
 - When this device is not functioning properly, it will turn into the fault warning mode. Try cleaning the device (see paragraph cleaning) or replace it!

Deactivate the device

WARNING: Deactivation of the alarm is permanent and cannot be undone, after deactivation the warranty will expire.
 To deactivate the alarm:
 1. Remove the alarm from the mounting plate.
 2. Remove or break through the label and take out the pin.
 3. Push the pin into the hole.



The effects of carbon monoxide

Carbon monoxide (CO) is a colourless, odourless, non-irritating gas which is classified as a chemical asphyxiant, whose toxic action is a direct result of the hypoxia produced by a given exposure. Health effects of carbon monoxide on healthy adults:

Concentration	Symptoms
100-200 PPM	Slight headache, weakness, potential burden on foetus
200-300 PPM	Severe headache, nausea, impairment in limb movements
300-400 PPM	Severe headache, irritability, confusion, impairment in visual acuity, nausea, muscular weakness, dizziness, weakness
400-500 PPM	Convulsions and unconsciousness
600-700 PPM	Coma, collapse, death

Specifications

Battery type	: Sealed Lithium-Ion 3 V DC
Battery lifetime	: 10 years
Type apparatus	: Type B
CO sensor	: Electrochemical
Alarm volume	: > 85 dB (A) at 3 meters
Product lifetime	: See product label
Working range temperature	: 0°C-40°C
Working range humidity	: 30%-93% RH non-condensing

Symbols

Recycling and disposal: The WEEE symbol (a) means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources! Read the manual (b) before use and store it in a safe place for future use and maintenance. Download (c) Declaration of Performance (DoP) at www.elro.eu.



Operation Mode	LED	Beep	Description mode
Normal operation	Green: 1 x every 40 sec	No beep	Device is functioning properly
Fault warning	Yellow: 1 x every 40 sec	1 x every 40 sec	Device is not functioning properly
Low battery warning	Yellow: 2 x every 40 sec	2 x every 40 sec	Battery is running low
Alarm smoke	Red: 3 x fast, 1,5 sec pause	3 x fast, 1,5 sec pause	Device has detected smoke
Alarm CO	Red: 4 x fast, 5 sec pause	4 x fast, 5 sec pause	Device has detected carbon monoxide
Alarm smoke silence	Red: 4 x fast, 5 sec pause	No beep	Alarm signal smoke is muted
Low battery silence	Yellow: 2 x every 40 sec	No beep	Low battery warning is muted

DE - ANLEITUNGSHANDBUCH

Glückwunsch zum Kauf Ihres ELRO Rauchwarn- & Kohlenmonoxidmelder! Lesen Sie dieses Anleitungshandbuch sorgfältig und heben Sie es an einem sicheren Ort für späteren Gebrauch auf.

WARNHINWEISE

- Die Installation eines Kohlenmonoxidmelder sollte nicht als Ersatz für eine sorgfältige Installation, Gebrauch und Wartung von brennstoffnutzenden Geräten, mit inbegriffen ausreichender Belüftung und Schadstoffableitung verwendet werden.
- Risiko eines elektrischen Schocks besteht, wenn Sie das Gerät manipulieren.
- Die folgenden Substanzen können den Melder beeinflussen und ihn fälschlicherweise auslösen: Methan, Propan, Isobutan, Isopropanol, Ethylen, Benzol, Toluol, Ethylacetat, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd, alkoholische Produkte, Farben, Verdüner, Lösungsmittel, Klebstoffe, Haarsprays, Rasierwasser, Parfums und verschiedene Reinigungsmittel.
- Um Verletzungen zu vermeiden, befestigen Sie dieses Gerät sicher an der Decke/Wand. Beachten Sie dafür bitte dieses Anleitungshandbuch.
- Das Gerät sollte von einer kompetenten Person angebracht werden.
- Batterien sollten nicht exzessiver Hitze ausgesetzt sein (z.B. Sonnenlicht, Feuer)

Produktübersicht

- Strom Indikator (grüne LED)
- Problem Indikator (gelbe LED)
- Alarm Indikator (rote LED)
- Test-/Stummknopf
- Signaltongeber

Ihren Rauch- & Kohlenmonoxidmelder aktivieren

Der Detektor enthält eine umschlossene Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren, die automatisch aktiviert wird, wenn der Melder zum ersten Mal befestigt wird. Nach der Aktivierung blinken alle LED Lampen und ein Piepen ertönt. Während den nächsten 40 Sekunden blinkt die grüne LED Lampe jede 2 Sekunden um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Vorbereitungsmodus befindet. Danach blinkt die grüne LED jede 40 Sekunden um anzuzeigen, dass das Gerät korrekt funktioniert.

Wo installieren Sie Ihren Detektor

Potenzielle Kohlenmonoxidquellen sind: Holzöfen, Gas Boiler und Feuer, Gasherd, Öl und Kohle verbrennende Geräte, tragbare Gaskocher, Grill etc.

In welchem Raum soll ein Detektor installiert werden?

- Idealerweise sollte ein Rauchwarn- und Kohlenmonoxidmelder installiert werden:
 - In jedem Schlafzimmer (insbesondere Kinderzimmer).
 - In Fluchträume und Flure.
 - In jedem Raum, in dem sich ein brennstoffbetriebenes Gerät befindet.
 - In jedem Raum, in dem nicht viel Zeit verbracht wird und der Signalton anderer Geräte möglicherweise nicht gehört wird.
- Wenn die Anzahl der verfügbaren Geräte begrenzt ist, wählen Sie den Raum aus wo:
 - Sich ein Gerät ohne Abzug oder ein geöffnetes Gerät befindet.
 - Wo Sie die meiste Zeit verbringen.
- Im Falle einer Ein-Zimmer-Wohnung: Installieren Sie das Gerät so weit wie möglich von den Kochgeräten und in der Nähe des Schlafbereichs auf.
- Wenn das Gerät in einem Raum installiert wird, der normalerweise nicht genutzt wird (z.B. ein Heizungsraum), dann sollte das Gerät so positioniert werden damit der Alarm leichter zu hören ist.

Wo im Raum sollte ein Detektor installiert werden?

- In Räumen mit einem brennstoffnutzenden Gerät:
 - Zwischen 1m und 3m entfernt von der potentiellen Quelle von Kohlenmonoxid.
 - Wenn der Raum unterteilt ist: Befestigen Sie den Melder im gleichen Teil des Raumes als die potenzielle Quelle von Kohlenmonoxid.
- In Räumen ohne ein brennstoffnutzendes Gerät (so wie Schlafzimmer/Flur):
 - In der Nähe der Atemzonen der Bewohner.
- Wenn an der Wand montiert:
 - Nähe zur Decke, aber mindestens 150mm von der Decke entfernt.
 - In einer Höhe größer als die Höhe einer Tür oder eines Fensters.
- Wenn an der Decke montiert:
 - Mindestens 50 cm von Wand oder Objekten entfernt.

Wo soll man den Melder nicht anbringen?

- An einer umschlossenen Stelle oder an einer Stelle, an der der Luftstrom behindert werden kann (Schrank/hinter dem Vorhang oder Möbel).
- Direkt über einem Wasch-becken.
- Neben Tür, Fenster, Belüftungsöffnung.
- Neben einer Abzugshaube.
- In Bereichen, in denen die Temperatur < 0°C oder > 40°C beträgt.
- In Bereichen, in denen Schmutz / Staub den Sensor blockieren können.
- Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer oder in der Nähe von Geräten wie Geschirrspüler und Waschmaschinen.
- In unmittelbarer Nähe des Kochgeräts.
- An einem Ort, an dem die LED-Anzeige möglicherweise nicht mehr sichtbar ist.

Gerät montieren

- Entfernen Sie die Montageplatte vom Gerät.
- Platzieren Sie die Montageplatte am gewünschten Installationsort und markieren Sie, wo die Löcher gebohrt werden sollen.
- Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 Millimetern.
- Schieben Sie die Kunststoffstopfen in die Löcher.
- Setzen Sie die Schrauben in die Montageplatte ein und ziehen Sie sie fest in die Stecker.
- Setzen Sie das Gerät auf die Montagehalterung und sichern Sie es durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Wenn das Gerät richtig festgezogen ist, ertönt ein Signalton.
- Testen Sie die korrekte Funktion Ihres Geräts, indem Sie die Test-Taste drücken. Wenn kein Ton erzeugt wird, funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß und sollte nicht verwendet werden!

Was zu tun, wenn Kohlenmonoxid nachgewiesen wird?

Wenn das Gerät einen Kohlenmonoxid-Alarm auslöst, nehmen Sie bitte die folgenden

Maßnahmen:

- Bleiben Sie ruhig und öffnen Sie alle Türen und Fenster. Hören Sie auf Brennstoffgeräten zu verwenden und schalten Sie diese aus.
- Wenn der Alarm weiterhin besteht, verlassen Sie das Gebäude. Lassen Sie alle Türen und Fenster offen und betreten Sie das Gebäude nicht, bevor der Alarm aufgehört hat.
- Holen Sie sich medizinische Hilfe für jeden, der die Auswirkungen einer Kohlenmonoxidvergiftung lindert.
- Wenden Sie sich an die entsprechende Wartungsagentur. Verwenden Sie keine brennenden Geräte, bis sie von einer sachkundigen Person überprüft werden.

Alarmstummuschaltung

Wenn das Gerät Rauch oder CO erkannt hat und in den Alarmmodus wechselt, können Sie das akustische Signal für mindestens 5 Minuten und maximal 15 Minuten stumm schalten, indem Sie die Test-Taste drücken. Danach setzt sich das Gerät automatisch zurück und kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück. Befinden sich in der Luft noch Verbrennungspartikel oder ist die Konzentration an CO noch > 45 ppm, schaltet das Gerät wieder in den Alarmmodus.


WARNUNG: Bevor Sie die Alarmstummuschaltung verwenden, ermitteln Sie immer die Ursache des Alarms und stellen Sie sicher, dass die Umstände sicher sind.

Wartung

- Test**
 - Testen Sie das Gerät monatlich, indem Sie die Test-Taste drücken.
 - Wenn das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, blinkt die rote LED-Anzeige 4 Mal und es ertönt gleichzeitig ein Signalton. Wenn Sie nach dem Test keinen Signalton hören oder kein Licht sehen, funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß und sollte so bald wie möglich ausgetauscht werden!
- Batterie**
 - Wenn der Batterie fast leer ist, zeigt das Gerät dies ca. 30 Tage lang mit einem wiederholten Signalton und LED Signal an. Ein Austausch des Gerätes muss spätestens dann erfolgen, wenn das Gerät die Batteriestörungsmeldung abgibt. Der akustische Warnhinweis bei schwacher Batterie kann durch einmaliges Drücken der Prüftaste 9 Stunden lang stummgeschaltet werden. Das Gerät funktioniert immer noch und kann in diesem Modus Rauch und Kohlenmonoxid Erkennen.
- Reinigung**
 - Einmal im Monat: Entfernen Sie das Gerät von der Montageplatte und wischen Sie es mit einer weichen Bürste oder einem weichen Tuch ab. Testen Sie das Gerät nach der Reinigung immer durch Drücken der Test-Taste.
- Fehlerwarnung**
 - Wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird der Fehlerwarnmodus aktiviert. Reinigen Sie das Gerät (siehe Abschnitt Lernen) oder ersetzen Sie es!

Deaktivieren des Gerätes

WARNING: Die Deaktivierung des Alarms ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden, nach der Deaktivierung erlischt die Garantie.
 So deaktivieren Sie den Alarm:
 1. Entfernen Sie das Gerät von der Montageplatte.
 2. Entfernen oder durchbrechen Sie das Etikett und nehmen Sie den Stift heraus.
 3. Schieben Sie den Stift in das Loch.



Die Auswirkungen von Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farbloses, geruchloses und nicht-reizendes Gas, das als chemische erstickende Substanz klassifiziert wird, dessen Toxische Wirkung sich in Form eines Ersticken durch direktes Einatmen zeigt. Auswirkungen auf die Gesundheit eines gesunden Erwachsenen:

Konzentration	Symptome
100-200 PPM	Leichte Kopfschmerzen, Schwäche, mögliche Belastung für den Fötus
200-300 PPM	Starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Beeinträchtigung der Beweglichkeit der Gliedmaßen
300-400 PPM	Starke Kopfschmerzen, Gereiztheit, Verwirrung, Sehstörungen, Übelkeit, Muskelschwäche, Schwindel, Schwäche
400-500 PPM	Krämpfe und Bewusstlosigkeit
600-700 PPM	Koma, Zusammenbruch, Tod

Spezifikationen

Batterietyp	: Versiegelter Lithium-Ion DC 3V
Batterielebensdauer	: 10 Jahre
Gerätetyp	: Type B
CO-Sensor	: Elektrochemisch
Alarmlautstärke	: > 85 dB (A) in 3 Meter
Produktlebensdauer	: Siehe Produktetikett
Arbeitsbereichstemperatur	: 0°C-40°C
Luftfeuchtigkeit im Arbeitsbereich	: 30%-93% RH nicht kondensierend

Symbole

Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol (a) bedeutet, dass dieses Produkt und die Batterien getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Bringen Sie es am Ende seiner Lebensdauer zu einer bestimmten Sammelstelle in Ihrer Nähe, um eine sichere Entsorgung oder Wiederverwertung zu gewährleisten. Schützen Sie die Umwelt, die menschliche Gesundheit und die natürlichen Ressourcen! Lesen Sie vor Gebrauch das Handbuch (b) und bewahren Sie es zur späteren Verwendung und Wartung an einem sicheren Ort auf. Laden Sie (c) Leistungserklärung (DoP) von www.elro.eu herunter.



Mode	LED	Piepton	Modus Erklärung
Normal Operation	Grün: 1 x jede 40 sek	Kein piepen	Gerät funktioniert ordnungsgemäß
Fehler Warn	Gelb: 1 x jede 40 sek	1 x jede 40 sek	Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß
Niedrige Batterie	Gelb: 2 x jede 40 sek	2 x jede 40 sek	Batterie ist fast leer
Alarm Rauch	Rot: 3 x schnell, 1,5 sek Pause	3 x schnell, 1,5 sek Pause	Gerät hat Rauch erkannt
Alarm CO	Rot: 4 x schnell, 5 sek Pause	4 x schnell, 5 sek Pause	Gerät hat CO erkannt
Rauch Alarmstummgeschalt	Rot: 4 x schnell, 5 sek Pause	Kein piepen	Alarmsignal Rauch ist Stummgeschaltet
Niedrige Batterie Stummgeschalt	Gelb: 2 x jede 40 sek	Kein piepen	Niedrige Batterie Signal ist Stummgeschaltet



FV4310

EN Instruction manual

DE Bedienungsanleitung

NL Gebruiksaanwijzing

FR Manuel d'utilisation

Manufacturer

Siterwell Electronics CO., Limited
No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang Province, China 315034






Importer:
ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam The Netherlands



0359
DoP: FV4310-01
19 FV4310
Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008
EN 50291-1:2010 + A1:2012



EU - QUALITY



Activation switch
Aktivierungsschalter
Activeringsschakelaar
Interrupteur d'activation

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van deze ELRO Rook- & Koolmonoxidemelder! Lees deze instructies zorgvuldig door en berg ze op een veilige plaats op voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- De installatie van een koolmonoxidemelder mag niet dienen als vervanging voor een juiste installatie, gebruik en onderhoud van brandstof verbrandingsapparaten...
Risico op elektrische schokken of storing als er met de melder geknoeid wordt.
De volgende stoffen kunnen de sensor beïnvloeden en kunnen leiden tot valse alarmen: methaan, propaan, isobuteen, isopropanol, ethyleen, benzeen, toluleen, ethylacetataat, waterstofsulfide, zwavelstofdioxide, producten met alcoholbasis, verfsoorten, verdunners, oplosmiddelen, klefmiddelen, haarsprays, after shaves, parfums en bepaalde reinigingsmiddelen.
Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat worden bevestigd aan de muur/plafond in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
Apparaat moeten worden geïnstalleerd door een bekwame persoon.
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zonlicht of vuur.

Productoverzicht

- a. Stroomindicator (groene LED)
b. Foutindicator (gele LED)
c. Alarmindicator (rode LED)
d. Test-/dempknop
e. Alarmsirene

Activeer het apparaat

Deze rook- en koolmonoxidemelder heeft een levensduur van 10 jaar en wordt automatisch geactiveerd wanneer het alarm voor de eerste keer op de montageplaat wordt bevestigd. Na correcte activering zullen alle drie de LED's oplichten en zal een piep klinken. De groene LED knippert elke 2 seconden gedurende 40 seconden om aan te geven dat het apparaat zich in de voorbereidingsmodus bevindt. Hierna knippert de groene LED elke 40 seconden om aan te geven dat het apparaat correct functioneert.

De melder positioneren

Mogelijke bronnen van koolmonoxide zijn: houtkachels, gasbollers, gasbranders, gaskookplaten, olie- en kolenbranders, draagbare gasverwarmers, barbecues etc.

In welke kamers wordt een melder geïnstalleerd?

Idealerweise wordt een rook- en koolmonoxidemelder geïnstalleerd in:

- In elke slaapkamer (vooral in kinderkamers).
In gangen en vluchtroutes.
In elke ruimte met een gasverbrandingsapparaat.
In elke kamer waar weinig tijd wordt doorgebracht en waar het alarm van andere apparaten wellicht niet hoorbaar is.
Als het aantal melders beperkt is, kies dan voor de kamer waar:
- Een gasverbrandingsapparaat of open haard geïnstalleerd is.
- De meeste tijd wordt doorgebracht.
In geval van eenpersoonskamer (studio) die dienst doet als woonkamer en slaapkamer: Plaats het apparaat zo ver mogelijk van het kook-gedeelte en in de buurt van het slaaggedeelte.
Als het apparaat wordt geïnstalleerd in een ruimte die normaal gesproken niet bezocht wordt (bijvoorbeeld een meterkast), dan moet het apparaat zodanig worden gepositioneerd dat het alarm signaal goed hoorbaar is.

Waar in de ruimte wordt een melder geïnstalleerd?

- In kamers met een gasverbrandingsapparaat:
- Op 1-3 meter afstand van de potentiële bron van koolmonoxide.
- Als er een verdeling in de ruimte is: Plaats de melder aan de kant waar de koolmonoxidebron zich bevindt.
In kamers zonder gasverbrandingsapparaat (zoals slaapkamers, overlopen of gangen):
- Zo dicht mogelijk bij de ademzones van de bewoners.
Bij montage op de muur:
- Dicht bij het plafond, maar op minimaal 150 mm van het plafond.
- Hoger dan de hoogte van een deur/raam.
Bij montage aan het plafond:
- Op minimaal 50 cm afstand van muren of andere objecten.

Waar geen melder installeren?

- In een afgesloten ruimte of op een plaats waar de luchtvochtigheid belemmert wordt (in een kast/achter een gordijn of meubels).
Direct boven een gootsteen.
Direct naast een deur, raam of ventilatie-rooster.
Direct naast een afzuigkap.
In ruimtes waar de temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 40°C wordt.
In gebieden waar vuil of stof de sensor kunnen blokkeren.
Op vochtige locaties zoals in badkamers of dichtbij vaatwassers of wasmachines.
Direct naast een kooktoestel.
Op locaties waar de LED's niet goed zichtbaar zijn.

Monteer de melder

- Verwijder de montageplaat van het apparaat.
Houd de montageplaat op de gewenste montagepositie en markeer de locatie waar gaten geboord moeten worden.
Boor twee gaten met een diameter van 5 millimeter.
Duw de plastic pluggen in de gaten.
Steek de schroeven door montageplaat en bevestig ze stevig in de pluggen.
Plaats de melder op de montageplaat en bevestig hem door hem vast te draaien.
Wanneer het apparaat goed is bevestigd wordt een pieptoon gegeneerd.
Controleer de juiste werking van het apparaat door gebruik te maken van de testknop. Als er geen geluid wordt gegeneerd, werkt het apparaat niet correct en mag het niet worden gebruikt!

Wat te doen als koolmonoxide wordt gedetecteerd?

Als de melder koolmonoxide gedetecteerd heeft, moet u de volgende acties ondernemen:

- Blijf kalm en open alle deuren en ramen. Schakel alle gasverbrandingsapparatuur uit.
Als de melder blijft alarmeren, evacueer het gebouw. Laat alle deuren en vensters open en ga niet naar binnen voordat het alarm gestopt is.
Zoek medische hulp voor iedereen verschijnenselen vertoon van een koolmonoxidevergiftiging.
Neem contact op met een erkend onderhoudsbedrijf. Gebruik geen brandstof-verbrandende apparatuur meer totdat ze worden gecontroleerd door een bevoegd persoon.

Alarm-demp-modus

Als de melder rook of koolmonoxide heeft gedetecteerd en in de alarmmodus raakt, kan het alarmsignaal voor minimaal 5 en maximaal 15 minuten gedempt worden door op de testknop te drukken. Hierna reset het apparaat zichzelf en keert het terug in de alarmmodus als er nog steeds rook of meer dan >45 ppm koolmonoxide gedetecteerd wordt.

WAARSCHUWING: Stel altijd de oorzaak van het alarm vast en verzoek je van een veilige omgeving voordat je het alarmsignaal dempt!

Onderhoud


- Test
- Test uw melder maandelijks door op de testknop te drukken. Als het apparaat correct functioneert, knippert de rode LED-lamp en genereert het apparaat tegelijkertijd een piep. Als u geen pieptoon hoort of de LED-lamp niet branden nadat de test is uitgevoerd, functioneert het apparaat niet correct en moet u snel mogelijk worden vervangen!
Batterij
- Als de batterij leeg raakt, geeft het apparaat dit aan met een herhaaldelijk akoestisch en visueel signaal voor ongeveer 30 dagen. WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat een niet-vervangbare lithium-ion batterij. Vervang het apparaat zo snel mogelijk als de batterij leeg raakt. De lege-batterij-waarschuwing kan voor 9 uur gedempt worden door op de testknop te drukken. Het apparaat is nog steeds in staat om rook en koolmonoxide te detecteren wanneer het zich in deze modus bevindt.
Schoonmaken
- Eén keer per maand: Verwijder het apparaat van de montageplaat en stof het af met een stofdoekje of een zachte borstel. Na reiniging altijd het apparaat testen met de testknop.

Deactiveren

WAARSCHUWING: Deactivering van het alarm is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt, na deactivatie vervalt de garantie.

Het alarm deactiveren:

- Verwijder het alarm van de montageplaat.
2. Verwijder of doorbreek het etiket en verwijder de pin.
3. Duw de pin in het gat.



De effecten van koolmonoxide

Koolmonoxide (CO) is kleurloos, geurloos, niet-irriterend gas dat is geclassificeerd als een chemische verstuiker waarvan de toxicche werking een direct gevolg is van de hypoxie die wordt veroorzaakt door een bepaalde blootstelling.

Gezondheidseffecten van blootstelling aan CO bij gezonde volwassenen:


Table with 2 columns: Concentratie and Symptomen. Rows include 100-200 PPM (Lichte hoofdpijn, zwakte), 200-300 PPM (Ernstige hoofdpijn, misselijkheid), 300-400 PPM (Ernstige hoofdpijn, prikkelbaarheid), 400-500 PPM (Convulsies), and 600-700 PPM (Coma).

Specificaties

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes Battery type (Lithium-ion 3V DC), Lifespan (10 years), Type (Type B), CO-sensor (Electrochemical), Alarm volume (> 85 dB(A)), and Vibration conditions.

Symbolen

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer van recycling te garanderen.



FR - MANUEL D'UTILISATION

Félicitations pour votre achat de ce détecteur de fumée et monoxyde de carbone ELROI Lisez ce manuel attentivement et gardez-le en sécurité pour un usage future.

AVERTISSEMENT

- L'installation d'un détecteur monoxyde de carbone ne sert pas comme substitut pour une installation, utilisation et l'entretien des appareils de combustion de carburant y compris une ventilation et un système d'échappement adéquate.
Risque de choc électrique ou de dysfonctionnement si l'appareil est manipulé.
Les substances suivantes peuvent affecter le détecteur et déclencher une fausse alarme : méthane, propane, isobutane, isopropanol, éthylène, benzène, toluène, acétate d'éthyle, sulfure d'hydrogène, dioxydes de soufre, produits à base d'alcool, peinture, diluant, dissolvants, adhésifs, spray pour les cheveux, baume après rasage, parfum et quelques produits de nettoyage.
Pour éviter des blessures, cet appareil doit être attaché correctement comme expliqué dans ce manuel.
Cet appareil doit être installé par une personne compétente.
Les batteries ne peuvent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil ou du feu.

Présentation du produit

- a. Indicateur d'alimentation (LED vert)
b. Indicateur de défaut (LED jaune)
c. Indicateur d'alarme (LED rouge)
d. Bouton test/silence
e. Sondeur d'alarme

Activer votre détecteur de fumée et monoxyde de carbone

Le détecteur contient une batterie enfermée d'une durée de vie de 10 ans et va être activé automatiquement quand il est attaché pour la première fois. Après l'activation, les trois LED clignotent et vous entendez un bip. La lampe LED verte clignote toutes les 2 secondes pendant 40 secondes pour indiquer que le détecteur se trouve dans le mode de préparation. Après cela, la lampe LED verte clignote toutes les 40 secondes pour indiquer que l'appareil fonctionne correctement.

Positionnement de l'appareil

Des sources potentielles de monoxyde de carbone sont: des poêles à bois, chaudières à gaz et feu, plaques de cuisson au gaz, réchauffeurs à gaz portables, barbecues etc.

Où installer l'appareil

- Idealement, un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone devrait être installé:
- Dans toutes les chambres (surtout dans les chambres d'enfants).
- Dans les couloirs et les salles d'évacuation.
- Dans toutes les chambres contenant un appareil à combustible.
- Dans toutes les chambres où l'on ne passe pas peu de temps et où l'alarme sonne d'autres appareils ne peut pas être enté.
Si le nombre d'appareils est limité, choisissez des pièces où:
- Un appareil sans tuyau ou à aduction d'air est situé.
- Vous passez le plus de temps.
- En cas de studio (chambre individuelle servant à la fois de salon et chambre): Placez l'appareil le plus loin possible des appareils cuisson et à proximité de la zone à dormir.
Si l'appareil est installé dans une pièce peu fréquentée (par exemple une chaufferie), l'appareil doit alors être placé de manière à ce que l'alarme puisse être entendue plus facilement.

Où doit-on installer un détecteur dans la pièce?

- Dans des pièces contenant un appareil à combustion de bois :
- À une distance de 1m à 3m de la source de potentielle de monoxyde de carbone.
- Dans une pièce divisée : au même côté de la pièce que la source potentielle de monoxyde de carbone.
Dans des pièces ne pas contenant un appareil à combustion de bois (comme chambre/couloirs):
- Relativement proche des zones de respiration des occupants.
- Au mur :
- Près du plafond mais plus loin que 150 mm du plafond.
- Plus haut que la hauteur de chaque porte/fenêtre.
- Au plafond :
- Au moins 50 cm de tout mur ou objet.

Où ne pas installer l'appareil

- Dans un espace clos où à un endroit où le flux d'air peut être obstrué (dans un placard / derrière un rideau ou un meuble).
Directement au-dessus d'un lavabo.
Près d'une porte/fenêtre. Près d'une hotte.
Près d'un événement/ouverture de ventilation similaire.
À des endroits où la température est < 0°C et > 40°C.
À des endroits où des saletés comme de la poussière peuvent le bloquer.
À des endroits humides.
Dans la proximité d'appareils à cuisiner.
À un endroit où les lampes LED ne sont plus visibles.

Montage du détecteur

- Retirez la plaque de montage de l'appareil.
Placez la plaque de montage sur l'emplacement d'installation souhaité et marquer l'endroit où les trous doivent être percés.
Perceur deux trous d'un diamètre de 5 millimètres.
Poussez les bouchons en plastique dans les trous.
Insérez les vis dans la plaque de montage et serrez-les fermement dans les bouchons.
Placez l'appareil sur le support de fixation et fixez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Lorsqu'il est correctement serré, l'appareil émet un bip.
Testez le bon fonctionnement de votre appareil en appuyant sur le test bouton. Si aucun son n'est généré, l'appareil ne fonctionne pas correctement et ne doit pas être utilisé.

Quoi faire quand du monoxyde de carbone est détecté ?

- Quand l'alarme est activée, prenez les mesures suivantes :
- Restez calme et ouvrez toutes les portes et fenêtres. Cessez d'utiliser des appareils à combustion et éteignez-les.
- Quand l'alarme persiste, évacuez le bâtiment. Gardez toutes les portes et fenêtres ouvertes et n'entre pas avant que l'alarme s'arrête.
- Demandez de l'aide médicale pour des personnes qui sont affectés par un empoisonnement de monoxyde de carbone.
- Contactez des agents d'entretien appropriés. N'utilisez pas les appareils à combustion jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés par une personne compétente.

Alarme mode silencieux

Lorsque l'appareil a détecté de la fumée ou du monoxyde de carbone et qu'il passe en mode alarme, vous pouvez désactiver l'alarme pendant 5 minutes minimum et 15 minutes maximum en appuyant sur le bouton de test. Ensuite, l'appareil se réinitialise automatiquement et revient au mode de fonctionnement normal. S'il détecte toujours de la fumée ou si la concentration en CO est > 45 ppm, l'appareil se remettra en mode alarme.

AVERTISSEMENT: Toujours déterminer la cause de l'alarme et assurer un environnement sûr avant de couper le signal d'alarme !


Entretien

- Test
- Chaque mois en appuyant le bouton test. Quand l'appareil fonctionne proprement, la lampe LED rouge va clignoter 4 fois et va simultanément émettre un son. Si vous n'entendez aucun bip ou ne voyez aucun clignotement d'une lampe, l'appareil ne fonctionne plus et doit être remplacé dès que possible !
Batterie
- Lorsque la batterie est faible, l'appareil l'indiquera par un message bip répétitif et clignotement pendant environ 30 jours. ATTENTION: Cet appareil est équipé d'une batterie non remplaçable. Quand cela un avertissement se produit, remplacez l'appareil dès que possible! Le signal d'alarme acoustique de batterie faible peut être mis en sourdine pendant 9 heures en appuyant sur le bouton de test. L'appareil fonctionne toujours et est capable de détecter la fumée et le monoxyde de carbone quand il est dans ce mode.
Nettoyage
- Une fois par mois: enlevez l'appareil du mur et nettoyez-le avec une brosse douce ou un tissu. Après le nettoyage testez-le en appuyant le bouton test.
Avertissement de défaut
- Lorsque cet appareil ne fonctionne pas correctement, il se transformera en le mode d'avertissement de faute. Essayez de nettoyer l'appareil (voir paragraphe nettoyage) ou le remplacer!

Désactiver l'alarme

AVERTISSEMENT: La désactivation de l'alarme est permanente et ne peut être annulée, après la désactivation, la garantie expire.

- Retirez l'alarme de la plaque de montage.
2. Percez dans l'étiquette ou enlevez-la et enlevez l'épinglé.
3. Insérez l'épinglé dans le trou.



Les effets du monoxyde de carbone

Monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et non-irritant classifié comme asphyxiant chimique. L'action toxique est un résultat direct de l'hypoxie produite par une exposition directe. Effets sur la santé d'un adulte en bonne santé :

Table with 2 columns: Concentration and Symptômes. Rows include 100-200 PPM (Maux de tête), 200-300 PPM (Maux de tête), 300-400 PPM (Maux de tête), 400-500 PPM (Convulsions), and 600-700 PPM (Coma).

Caractéristiques

Table with 2 columns: Characteristic and Value. Includes Type (Lithium-ion 3V DC), Lifetime (10 years), Type (Type B), Detector (Electrochemical), Alarm volume (> 85 dB(A)), and Humidity (30-93% RH).

Symboles

Recyclage et mise au rebut : Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit et batteries ne doivent pas être jeté avec les ordures. Une fois le produit arrivé en fin de vie, déposez-la au centre de tri le plus proche de chez vous, où elle sera mise au rebut ou recyclée en toute sécurité.



Table with 4 columns: Bedrijfsmodus, LED-siginaal, Piepsiginaal, Beschrijving modus. Rows include Standby, Foutmelding, Lege-batterij waarschuwing, Alarm rook, Alarm CO, Alarm rook dempen, and Lege-batterij waarschuwing dempen.

Table with 4 columns: Mode, LED, Bip, Description du mode. Rows include Normal operation, Message d'erreur, Avertissement de pile faible, Alarme de fumée, Alarme CO, Alarme silencieuse, and Témoin de batterie faible muet.